



Согласовано Зам.Главного инженера  А.А. Кушаков «13» 07 2015 г.	УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Петродворцовая электросеть»  С.И. Милютин «13» 07 2015 г.
--	--

Дефектная ведомость
по модернизации ВЛ-6кВ ТП-174-ТП-175

Работы:



1. Монтаж КЛ 6кВ АПвПУ2Г 2х3(150)-900м,;
2. Муфта концевая Райхем-4компл. на 3 жилы,;
3. Замена спусков повторных заземлений на опорах – 2 шт.;
4. Замена РЛНД на ТНО-24– 2шт.;
5. Замена вентильных разрядников – 6 шт.;
6. Маркировка опор – 2 шт, установка информационных плакатов – 2 шт;
7. Измерение сопротивления заземляющих устройств – 2 шт;
8. Проверка (измерение) соединений заземляющего спуска с контуром повторного заземления – 2 шт;

Материалы:

1. Катанка стальная оцинкованная D-10 мм – 20м;
2. ТНО-24 – 2 шт.;
3. Лента СОТ37 –10 м;
4. Крепеж СОТ36 – 10 шт.;
5. Вентильный разрядник РВО-6 – 6 шт.;
6. Зажим прокалывающий SL 25.2 – 6 шт.;
7. Плакаты безопасности – 2 шт.;

Врио Начальник 2РЭС

Мастер РЭС

Васильев Д.В.

Корнилов С.А.