

ПРОТОКОЛ № 62

Внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области

23 января 2019г.

14-00

Председатель:

Андреев Юрий
Владиславович

Заместитель руководителя Штаба – председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Присутствовали:

Кукушкин Владимир
Александрович
Антонова Наталья
Александровна

заместитель председателя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Санкт-Петербурга
Начальник отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области – секретарь Штаба

Кайянен Екатерина
Евгеньевна
Чхетия Спартак
Бежанович
Хабаров Валерий
Сергеевич

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области

Бабков Антон
Сергеевич

Начальник отдела информационного и организационного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Главный специалист отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Курилкин Игорь
Александрович
Макушкин Алексей
Владимирович
Андреев Юрий
Владимирович
Киселев Александр
Геннадьевич

Директор Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ

Валиев Руслан
Александрович
Байрамов Игорь
Юрьевич

Начальник ОИТПЭ ЛенАЭС

Директор филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС

Макаров Александр
Николаевич

Заместитель главного инженера ПАО «ТГК-1»

Заместитель главного инженера - Главный диспетчер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
Заместитель главного инженера по распределительным сетям ПАО «Ленэнерго»

Васьков Михаил
Викторович

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления строительства и реконструкции объектов по Ленинградской области ПАО «Ленэнерго»
Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному направлению ПАО

Борисов Юрий Александрович Дмитренко Артем Викторович Ивацик Роман Дмитриевич Кучеренко Иван Петрович Чайка Александр Владимирович Карсаков Андрей Валерьевич. Еникеев Карим Бариевич Ермишкин Николай Анатольевич Нечаев Сергей Анатольевич	«Ленэнерго» заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «ЛОЭСК» первый заместитель директора - главный инженер филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» заместитель начальника дирекции по электросетевой деятельности Трансэнерго – ОАО «РЖД» Главный инженер МП «ВПЭС» Начальник службы эксплуатации электрических сетей ОАО «ОЭК» начальник управления технического аудита АО «Петербургская сбытовая компания» начальник отдела технической поддержки ООО «РКС-энерго» Начальник ДДС ГКУ «ЦЭПЭ ЛО»
Мусяенко Евгений Владимирович	главный специалист сектора организационной работы административно-правового отдела управления организационно-правовой работы Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты
Кириллова Светлана Анатольевна	Заместитель начальника отдела управления по технологическому присоединению по Ленинградской области ПАО «Ленэнерго»
Мелюхин Сергей Александрович Головченко Виталий Сергеевич	Начальник ОРРЭС 6-10 кВ ГУП «Леноблводоканал»
Чистова Марина Борисовна	И.о. главы администрации Сланцевского муниципального района

В режиме видеоконференцсвязи: представители администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области

Отметили:

Заседание Штаба организовано в связи частными и продолжительными отключениями электрической энергии потребителей Ленинградской области в первой половине января 2019 года.

Из-за неблагоприятных погодных условий (шквалистого ветра, налипания мокрого снега) за период с 01.01.2019 – 17.01.2019г. было зафиксировано более 600 аварийных отключений. Больше всего пострадали Лужский, Кингисеппский и Выборгский районы, пик отключений пришёлся на 3 января. За период новогодних праздников (с 01.01.2019г. по 09.01.2019г.) на сетях ПАО «Ленэнерго» произошло 259 технологических нарушений (далее ТН), АО «ЛОЭСК» - 44 ТН., филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» - 96ТН. Самое длительное отключение - 3 января длительностью 37 часов в Выборгском районе п. Заполье (Полянское сельское поселение).

В соответствии с информацией ДДС «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» самые массовые отключения произошли в:

– г. Волосово (01.01.2019г.,частичное отключение электрической энергии, отключены: **5000 чел.**, 3 котельные,1 больница, продолжительность отключения – 1 час.);

– Волосовский МР п. Торосово, Сумино, Будино (11.01.2019г., отключены: **3042 чел.**, 2 котельные, 2 водозабора, продолжительность отключения: 5 часов 50 мин.);

– Волосовский МР, п. Терпилицкое, Бегуницкое, Губанинцкое СП (14.01.2019г., отключены: **4692 чел.**, 1 котельная, 2 водозабора, 2 КНС, продолжительность отклбчения – 4 часа 30 мин.);

– Выборгский МР, Полянское СП (19.01.2019г. отключены: **3133 чел.**, котельная, скважина, продолжительность отключения – 1 час 33 мин.).

Представители генерирующих, сетевых компаний выступили с отчетом о текущем состоянии работы энергетического комплекса, количестве, длительности и причинах возникших аварийных ситуациях на электросетевом оборудовании, мероприятиях по восстановлению энергоснабжения.

В части вопроса технологического присоединения ПС 110 кВ «Лаврики» к ПС 220 кВ «Ручьи» (выполнение работ по монтажу ВЧ-заградителей на ПС 220 кВ «Ручьи» и последующего выполнения мероприятий по второму этапу ввода мощности ПС-218 «Лаврики»): ответственные представители ОАО «ОЭК» по указанному вопросу отсутствовали.

Совместная позиция Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области и при Правительстве Санкт-Петербурга: при неисполнении сетевой организацией ОАО «ОЭК» протокольных решений Штабов, соответствующее обращение будет направлено в Федеральный Штаб.

Решили:

1. **Генерирующим, сетевым компаниям** провести анализ и направить в адрес комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области отчет о причинах аварийных отключений электрической энергии, продолжительность которых составила более 24 часов за период с 01.01.2019г. по 09.01.2019г. с указанием рекомендаций по их недопущению.

Срок: до 08.02.2019г.

2. **Генерирующим, сетевым компаниям, администрациям муниципальных образований** обеспечить постоянную готовность аварийных,

дежурных служб, резервных источников электроснабжения и необходимые (нормативные) запасы топлива на объектах теплоснабжения и генерации электрической энергии в текущий отопительный период;

Срок: постоянно

3. Сетевым организациям:

– направить в адрес комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области планы по выполнению работ по расчистке и расширению просек и планы на 2019 год с разбивкой по уровню напряжений, с указанием объемов работ (га), источников финансирования, сроков заключения контрактов и окончания выполнения работ.

Срок: до 31.01.2019г.

– направить в адрес комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области на 2019 год планы по замене оголенных проводов на СИП (наименование объекта, объема работ и источника и объема финансирования)

Срок: до 31.02.2019г.

- 27.01.2019г. в связи с праздничными мероприятиями 75-й годовщины снятия блокады устанавливается запрет проведения всех видов работ, за исключением аварийно-восстановительных работ, на объектах электросетевого хозяйства, проведения переключений электросетевого оборудования (режим «технологической тишины»), создание схем нормального режима, обеспечивающих высокую надежность электроснабжения потребителей.

4. ОАО «ОЭК» обеспечить возможность АО «ЛОЭСК» выполнения работ по монтажу ВЧ-заградителей на ПС 220 кВ «Ручьи» и последующего выполнения мероприятий по второму этапу ввода мощности ПС-218 «Лаврики». О результатах проинформировать Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области.

Срок: до 11.02.2019г.

5. ОАО «РЖД» направить в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области информацию по исполнению п. 8 Решений протокола № 61 Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области от 06.12.2019г. о консолидации электросетевых активов ООО «РСК РЭС».

Срок: до 01.02.2019г.

6. Администрациям муниципальных образований:

– Обеспечить своевременное информирование ДДС регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области в соответствии Регламентом о взаимодействии ДДС и корректную обратную связь с заявителями по телефонам ДДС района.

Срок: постоянно

– провести проверки имеющихся ДГУ и привести их в состояние повышенной готовности с целью обеспечения резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения в отключенных от электроснабжения населенных пунктах и оказания содействия аварийным бригадам сетевых компаний.

Срок: постоянно

– Обеспечить готовность спецтехники и тракторной техники для своевременной расчистки дорог местного значения и трасс ВЛ от снега с целью беспрепятственного доступа аварийных бригад электросетевых организаций и сокращения сроков аварийных отключений потребителей.

Срок: постоянно

Заместитель руководителя Штаба –
председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу
Ленинградской области



Ю.В. Андреев

Начальник отдела электроэнергетики
комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области –
секретарь Штаба



Н.А. Антонова