

Протокол № 11
совещания по рассмотрению проекта инвестиционной программы
ООО «Энергоинвест» на 2020-2023 годы

14-00

3 сентября 2020 года

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, каб.3-45

Председатель:

Аминяков Сергей Владимирович - первый заместитель председателя комитета

Присутствовали:

От комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Антонова Наталья Александровна - начальник отдела электроэнергетики

От комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Конощенкова Елена Николаевна - главный специалист отдела регулирования тарифов на электрическую энергию

От Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ

Курилкин Игорь Александрович - директор

Кириллова Татьяна Валерьевна - заместитель главного диспетчера по перспективному развитию – начальник СПРиТП

От ООО «Энергоинвест»

Турлов Алексей Георгиевич - генеральный директор

Гельд Эмма Андреевна - начальник планово-экономического отдела

Левкович Марина Владимировна - финансовый аналитик

Выступили: Аминяков С.В., Антонова Н.А., Конощенкова Е.Н., Турлов А.Г.,
Курилкин И.А., Кириллова Т.В.

В соответствии с пунктом 59 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 (далее – Правила), комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области проводит согласительное совещание по рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы

ООО «Энергоинвест» на 2020-2023 годы (уведомление о принятии к рассмотрению №3-2926/2020 от 15.07.2020, далее – проект ИП).

В соответствии с заключением филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ на проект ИП (№ОЗ-62-1-19-2724 от 20.07.2020):

- 1) установка на новой ПС 110 кВ Порошкино двух трансформаторов мощностью по 40 МВА является не обоснованной, в связи с чем необходимо исключить из инвестиционного проекта К_20-4-01-1-01-01-1-0007 мероприятие по установке трансформаторов 2x40 МВА и предусмотреть установку трансформаторов 2x10 МВА, скорректировать наименование инвестиционного проекта и его паспорт, изменить срок окончания строительства ПС 110 кВ Порошкино с 2022 на 2020 год, в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 №366-рг (СиПР);
- 2) исключить из Проекта ИП дополнительно включенный инвестиционный проект К_20-4-01-1-01-01-1-0008 «Строительство новой ПС 110 кВ «Охта» с трансформаторами 2x40 МВА с возможностью установки 2x63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Парнас» до ПС «Охта», в связи с отсутствием режимно-балансовых обоснований. Инвестиционный проект отсутствует в базовом варианте СиПР 2020-2024, информация о действующих технических условиях на технологическое присоединение, которыми предусматривается реализация мероприятий данного инвестиционного проекта, также отсутствует.

Заслушали информацию ООО «Энергоинвест» по замечаниям филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ к доработанному проекту инвестиционной программы на 2020-2023 годы.

Заслушали комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее - ЛенРТК) в части имеющихся замечаний к рассматриваемому проекту ИП по тарифным решениям (заключение ЛенРТК от 14.08.2020г. № КТ-3-3260/2020).

Значения целевых показателей надежности и качества услуг, указанные в ИПР на период 2020-2023 годы, соответствуют долгосрочным параметрам регулирования, установленным ЛенРТК.

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей, годы			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi}), час.	1,6606	1,6208	1,5802	1,5408

2	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), шт.	0,2240	0,2239	0,2238	0,2237
3	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	1,3000	1,2800	1,2800	1,2600

В доработанном проекте ИП ООО «Энергоинвест» планирует следующие основные показатели.

Таблица 2

№	год	Финансирование КВЛ, (с НДС)	Освоение (без НДС)	Ввод в ОФ (без НДС)	Ввод ОС	
		млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	МВА	км ЛЭП
1	2020	451,43	376,19	31,99		
2	2021	1383,89	1153,24	785,25	80,00	3,50
3	2022	532,53	443,78	1150,89	80,00	22,90
4	2023	67,00	55,83	60,92		
	Итого	2434,85	2029,04	2029,05	160,00	26,40

ООО «Энергоинвест» планирует финансирование инвестиционных проектов за счет следующих источников.

Таблица 3

№	год	Амортизация	Прибыль	Авансы за ТП	Возврат НДС	Кредиты	Прочие привлеченные средства	Итого
		млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
1	2020	12,41		154,04		2,59	282,39	451,43
2	2021	15,15	5,37	277,27	0,08		1086,02	1383,89
3	2022	19,43	12,57	184,85	0,23		315,46	532,54
4	2023	18,21	13,79		0,09		34,91	67,00
	Итого	65,2	31,73	616,16	0,4	2,59	1718,78	2434,86

Источники финансирования ИП необходимо скорректировать с учетом увеличения источника «Амортизация основных средств» в целях целевого использования амортизации в рамках ведения регулируемого вида деятельности.

В целях недопущения значительного роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Ленинградской области и минимизации тарифных последствий, ЛенРТК не согласовывает прибыль на капитальные вложения и кредитные средства как источник финансирования инвестиционных проектов ИП.

В проекте ИП учтены замечания ЛенРТК от 29.04.2020 №КТ-3-1499/2020.

Следующие мероприятия требуют дополнительного экономического обоснования и целесообразности их реализации в рамках ИП (или исключения):

- приобретение эксплуатационной техники (в т.ч. электролаборатории);

- приобретение оргтехники;
- приобретение автотранспорта.

Также Общество указало новый инвестиционный проект «Строительство новой ПС 110 кВ «Охта» с трансформаторами 2х40 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Парнас» до ПС «Охта»», который отсутствовал в инвестиционной программе, размещенной на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в целях проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы.

Учитывая вышеизложенное ЛенРТК отказывает в оценке инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации ИП и учитываемых в составе необходимой валовой выручки при расчете индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями, а также единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии потребителям Ленинградской области.

Заслушали информацию ООО «Энергоинвест» по замечаниям ЛенРТК к доработанному проекту инвестиционной программы на 2020-2023 годы.

Решения:

1. Неурегулированные разногласия по доработке проекта инвестиционной программы ООО «Энергоинвест» на 2020-2023 годы отсутствуют.

2. Согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы ООО «Энергоинвест» на 2020-2023 годы:

2.1. Исключить из проекта ИП ООО «Энергоинвест» на период 2020-2023 гг. инвестиционный проект К_20-4-01-1-01-01-1-0008 «Строительство новой ПС 110 кВ «Охта» с трансформаторами 2х40 МВА с возможностью установки 2х63 МВА и КЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Парнас» до ПС «Охта»;

2.2. Исключить из инвестиционного проекта К_20-4-01-1-01-01-1-0007 «ПС Порошкино (кабельная линия 110 кВ длиной 1.4 км, ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, 2 тр-ра 40 МВА 110/10)» мероприятие по установке трансформаторов 2х40 МВА и предусмотреть мероприятие по установке трансформаторов 2х10 МВА, скорректировать наименование инвестиционного проекта и его паспорт, изменить срок окончания строительства ПС 110 кВ Порошкино с 2022 на 2020 год;

2.3. Источники финансирования ИП на 2020 год необходимо скорректировать с учетом увеличения источника «Амортизация основных средств» до 14,9 млн.руб.;

2.4. Исключить прибыль на капитальные вложения и кредитные средства как источник финансирования инвестиционных проектов ИП;

2.5. С составе проекта ИП предоставить обоснование необходимости и целесообразности реализации мероприятий:

- приобретение эксплуатационной техники (в т.ч. электролаборатории);
- приобретение автотранспорта.

3. Решения уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области по доработке проекта инвестиционной программы ООО «Энергоинвест» на 2020-2023 годы:

3.1. ООО «Энергоинвест» представить итоговый проект инвестиционной программы на 2020-2023 годы, доработанный с учетом согласованных решений.

Срок: В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола

3.2. ООО «Энергоинвест» в установленные законодательством сроки направить в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обосновывающие материалы для учета строительства ПС 110 кВ «Охта» в СиПР ЛО на 2021-2025 гг., после чего предусмотреть строительство ПС 110 кВ «Охта» в рамках реализации инвестиционной программы.

3.3. ООО «Энергоинвест» в установленные законодательством сроки направить в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обосновывающие материалы для учета мероприятий по установке трансформаторов 2х40 МВА на ПС 110 кВ «Порошкино» в СиПР ЛО на 2021-2025 гг., после чего предусмотреть мероприятия по установке трансформаторов 2х40 МВА на ПС 110 кВ «Порошкино» в рамках реализации инвестиционной программы.

Первый заместитель председателя
комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области



С.В.Аминяков

Заместитель председателя комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области



Т.Л.Свиридова

Генеральный директор
ООО «Энергоинвест»



А.Г.Турлов

Директор
Филиала АО «СО ЕЭС»
Ленинградское РДУ



И.А. Курилкин