


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Штаба –
председатель Комитета по топливно-
энергетическому комплексу
Ленинградской области



Ю.В. Андреев

ПРОТОКОЛ № 77

**Заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при
Правительстве Ленинградской области
Санкт-Петербург, Смольного, д. 3 (ВКС)**

19 ноября 2020г.

14-00

Председатель:

Андреев Юрий Владиславович
Заместитель руководителя Штаба – председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Присутствовали:

Аминяков Сергей Владимирович
Первый заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Антонова Наталья Александровна
Начальник отдела электроэнергетики Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области – секретарь Штаба

Бабков Антон Сергеевич
Главный специалист отдела электроэнергетики Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Мурин Владимир Владимирович
Заместитель главного инженера по электротехническому оборудованию филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС

Покровский Денис Алексеевич
Директор филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС

Яскевич Владимир Николаевич
Директор филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Тарасова Оксана Юрьевна
Начальник головного ЦУС филиала ПАО «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада

Филимонов Андрей Алексеевич
Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ПАО «Россети Ленэнерго»

Васьков Михаил Викторович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
Холматов Рустам Ниеззаматович	Главный инженер АО «ЛЮЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Борисов Юрий Александрович	Заместитель главного инженер по оперативно-технологическому управлению АО «ЛЮЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Дмитренко Артем Викторович	Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Лукин Алексей Николаевич	Заместитель начальника Октябрьской дирекции по энергообеспечению (по электросетевой деятельности) – структурного подразделения «Трансэнерго» ОАО «РЖД»
Пальчиков Александр Владимирович	Первый заместитель директора МП «ВПЭС»
Чайка Александр Владимирович	Начальник службы эксплуатации электрических сетей ОАО «ОЭК»
Христов Алексей Юрьевич	Технический директор ООО «Никольская электросетевая компания»
Бойко Александр Алексеевич	Главный инженер АО «Коммунарские электрические сети»
Самойлов Сергей Евгеньевич	Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Петербургская сбытовая компания»
Лавицкая Юлия Александровна	Заместитель директора по работе с потребителями ООО «РКС-энерго»
Артемьев Андрей Витальевич	Заместитель директора Октябрьского филиала ООО «Русэнергообит»

Заседание Штаба организовано в соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) с целью обеспечения надежности электроснабжения медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, которые принимают пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. А также во исполнение п.5 перечня поручений губернатора Ленинградской области от 10.11.2020г. № 065-12871/2020.

Отметили:

Для оказания медицинской помощи граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Ленинградской области действует 10 медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляцией легких, перепрофилированные на прием больных COVID-19 и 6 резервных медицинских учреждений.

В соответствии с протокольными решениями штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области от 15.04.2020г. № 69 АО «ЛОЭСК», МП «ВПЭС» провели внеплановые осмотры электроустановок, обеспечивающих электроснабжением медицинские учреждения, устранены выявленные дефекты, введен режим «технологической тишины» на линиях электропередачи и оборудовании подстанций, участвующих в схемах электроснабжения, разработаны планы проведения противоаварийных тренировок. ПАО «Россети Ленэнерго» на постоянной основе проводит проверки технического состояния электроустановок, не реже 2-х раз в месяц проводит техническое обслуживание электроустановок (осмотры, тепловизионный контроль), ежедневный мониторинг состояния электроснабжения медицинских учреждений путем опроса ответственного за электрохозяйство, в том числе необходимость установки дополнительных РИСЭ, ежемесячно проводит противоаварийные тренировки совместно с персоналом медицинских учреждений.

Решили:

1. ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ЛОЭСК», МП «ВПЭС» обеспечить:

1.1 надежное электроснабжение медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, принимающих пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в зоне своей эксплуатационной ответственности;

1.2 рабочее взаимодействие с главными врачами Объектов для лечения COVID-19 по вопросам обеспечения надежного электроснабжения (изменение схем подключения, установки дополнительных РИСЭ, оснащение АВР и т.п.);

1.3 проведение учащенного технического обслуживания электроустановок, обеспечивающих электроснабжение Объектов для лечения COVID-19 (осмотры, тепловизионный контроль с периодичностью не реже 2-х раз в месяц);

1.4 незамедлительное устранение дефектов, выявленных при проверках электроустановок, обеспечивающих электроснабжение Объектов для лечения COVID-19;

1.5 ежедневный мониторинг состояние электроснабжения Объектов для лечения COVID-19, путем опроса ответственного за электрохозяйство Объекта, в том числе наличия на лечении заболевших инфекцией COVID-19, а также необходимость установки дополнительных РИСЭ;

1.6 по согласованию заинтересованных сторон реализацию автоматического запуска и подключения РИСЭ, дополнительно установленных на объектах для лечения COVID-19;

1.7 ежемесячное проведение противоаварийных тренировок совместно с персоналом Объекта для лечения COVID-19.

2. Медицинским учреждениями, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, принимающих пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при содействии территориальных сетевых организаций обеспечить взаимодействие, готовность резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), резервного топлива, провести тренировки по подключению РИСЭ (проверить наличие РИСЭ, схемы автозапуска имеющихся РИСЭ, журналов запуска РИСЭ, наличие запасов топлива, контактную информацию ответственного за работу с РИСЭ в учреждении). Данную информацию направить в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области на электронный адрес: tek@lenreg.ru и aa_cheked@lenreg.ru.

Срок: 01.12.2020г.

3. Рекомендовать **всем субъектам электроэнергетики**, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинградской области с целью недопущения распространения заболеваний, вызываемых новой короновирусной инфекцией (COVID-19), усилить меры на объектах предприятия по санитарной обработке в местах массового пребывания людей.

Срок: постоянно.

Приложение: Информация об электроснабжении медицинских учреждений, задействованных для лечения пациентов с COVID-19 на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя
Комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области



С.В. Аминяков

Секретарь регионального Штаба



Н.А. Антонова