

Семёновой С.Н.
Семёнов

Главе администрации
МО Кузнечинское городское
поселение

Становой Н.Н.

От Зверевой
(фамилия)

Александр Александрович
(имя, отчество)

Проживающего по адресу г. Кузнечное
ул. Зейская д. 6
(по прописке)

8-964-339-60-57

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас заменить электрический
счетчик т.к. он находится в
аварийном состоянии, по улице
Зейской, в районе дома №6.


Подпись:

С.Н. Семёнов

Дата

02.06.2020

Администрация муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
Вх. №	38
02	06 2020
Дело №	



Техническому директору
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
Евсееву Д.Е.

**Администрация
муниципального образования
КУЗНЕЧНИНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**
Приозерский муниципальный район
Ленинградская область
ул. Гагарина, д.5 «а», пгт. Кузнечное,
Приозерского района,
Ленинградской области, 188751
Телефон: (81379) 98-242
Тел./факс: (81379) 98-586
E-mail: Kuznechnoe2005@yandex.ru

« 18 » 06 2020г. № 474

Уважаемый Денис Евгеньевич!

В связи, с письменным обращением жителя п. Кузнечное, проживающих по адресу ул. Зеленая д.6 Зверевой Людмилой Анатольевной. Администрация МО Кузнечнинское городское поселения, просит Вас заменить электрический столб так-как он находится в аварийном состоянии.

Приложение -1экз.
Фото -2экз.

Глава администрации

Становова Н.Н.

Исполнитель:
Семенова С.Н. 8(81379)98-242.



Администрация
муниципального образования
КУЗНЕЧНИНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Призерский муниципальный район

П. Кузнечное
ул. Зеленая д.6
Зверевой Л.А.

ул. Гагарина, д.5 «а», пгт. Кузнечное,
Приозерского района,
Ленинградской области, 188751
Телефон: (81379) 98-242
Тел./факс: (81379) 98-586
ОГРН 1054700441014
ИНН 4712039238
E-mail:Kuznechnoe2005@yandex.ru

«_02_»_07_2020г. №_837_

Уважаемая Людмила Анатольевна!

Администрация МО Кузнечнинское городское поселение в ответ на Ваше заявление № 38 от 02.06.2020 года сообщает о том, что 18.06.2020 года направлено письмо техническому директору ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» Евсееву Д.Е. о замене электрического столба, 19.06.2020 года составлен Акт обследования электрических сетей по ул. Зеленая, д.6. О дальнейших действиях сообщим дополнительно.

Глава администрации

Н.Н. Становова

Получили лично Зверев Л.А.
02.07.2021.

АКТ**обследования электрических сетей**

Настоящий акт составлен в том, что 19.06.2020 г. персоналом ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» совместно с администрации МО Кузнечное, по обращению жителя п.г.т. Кузнечное, ул. Зеленая, д. 6, Зверевой Людмилы Анатольевны, выполнен осмотр и обследование сетей на предмет выяснения причин аварийного состояния, низкого качества электроснабжения потребителей расположенных по адресу: ЛО, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное, ул. Зеленая.


Результаты обследования:

1. Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 75 (250 кВА-6/0,4 кВ) по ВЛ-0,4 (0,2) кВ общая протяженность линий выполненных проводами А-25, А-35 составляет 1200 м. Дата ввода в эксплуатацию 1975 год.
2. ВЛ-0,4 (0,2) кВ преимущественно проходит по территории частных домовладений. Доступ для проведения аварийно-восстановительных и плановых работ прегражден.
3. Индивидуальные строения расположены в охранных зонах ВЛ-0,4 (0,2) кВ.
4. Трансформаторная подстанция (ТП 75) размещена, вне центра нагрузок.
5. Существующие проезды (подъезды) не оптимизированы и не предусматривают развитие инженерных сетей, включая электрические.
6. Опора № 28, расположенная вблизи д. 6, по ул. Зеленая имеет внешнее круговое загнивание древесины и местные загнивания, трещины, расслоение древесины и требует замены при очередном капитальном ремонте. Замена опоры на том же месте установки не возможна в связи с невозможностью подъезда техники. Нарушена охрannая зона ВЛ-0,4 (0,2) кВ (2 м от вертикальной проекции, проведенной от крайнего провода к земле). В охрannой зоне оказались постройки с металлической (токопроводящей) крышей, хозяйственные постройки, металлический забор.


Вывод:

1. Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей требуется глубокая реконструкция сетей электроснабжения:
 - строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «ул. Зеленая» ~ 1500 м.;
 - строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 57-07 ~ 2000 м.;
 - изменение конфигурации ВЛ-0,4 кВ, с выносом их с частных территорий, применением СИП-2 4х50, совместным подвесом проводов ВЛИ-0,4 кВ ф. «ул. Зеленая» и ВЛЗ-6 кВ ф. 57-07 на отдельных участках;
 - с заменой КТН и установкой его в центре нагрузок.


Начальник 2 района
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»


(подпись) И.А. Чалый


Электромонтер по эксплуатации и ремонту
электрооборудования
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»


(подпись) В.И. Калниболоцкий

Потребитель (заявитель)


(подпись) Л.А. Зверева

Заместитель главы администрации
МО Кузнечное


(подпись) С.Н. Семенова

АКТ

обследования электрических сетей

Настоящий акт составлен в том, что 19.06.2020 г. персоналом ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» совместно с представителем администрации МО Кузнечное, по обращению жителя п.г.т. Кузнечное, ул. Зеленая, д. 6, Зверевой Людмилы Анатольевны, выполнен осмотр и обследование сетей на предмет выяснения причин аварийного состояния, низкого качества электроснабжения потребителей расположенных по адресу: ЛО, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное, ул. Зеленая.

Результаты обследования:

1. Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 75 (250 кВА-6/0,4 кВ) по ВЛ-0,4 (0,2) кВ общая протяженность линий выполненных проводами А-25, А-35 составляет 1200 м. Дата ввода в эксплуатацию 1975 год.
2. ВЛ-0,4 (0,2) кВ преимущественно проходит по территории частных домовладений. Доступ для проведения аварийно-восстановительных и плановых работ прегражден.
3. Индивидуальные строения расположены в охранных зонах ВЛ-0,4 (0,2) кВ.
4. Трансформаторная подстанция (ТП 75) размещена, вне центра нагрузок.
5. Существующие проезды (подъезды) не оптимизированы и не предусматривают развитие инженерных сетей, включая электрические.
6. Опора № 28, расположенная на частной территории вблизи д. 6, по ул. Зеленая имеет внешнее круговое загнивание древесины и местные загнивания, трещины, расслоение древесины и требует замены при очередном капитальном ремонте. Замена опоры на том же месте установки не возможна в связи с невозможностью подъезда техники. Нарушена охранный зона ВЛ-0,4 (0,2) кВ (2 м от вертикальной проекции, проведенной от крайнего провода к земле). В охранный зоне оказались постройки с металлической (токопроводящей) крышей, хозяйственные постройки, металлический забор.
7. Показания замеров нагрузок в ТП 75 ф. «ул. Зеленая»: 19.06.2020 г., 11.25, T= +20 °C,

Напряжение линейное (Ул), В			Напряжение фазное (Уф), В			Ток нагрузки (In), А			
А-В	А-С	В-С	А-0	В-0	С-0	А	В	С	0
385	392	389	188	251	239	155	173	149	0,09


Вывод:

1. Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей требуется глубокая реконструкция сетей электроснабжения:
 - строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «ул. Зеленая» ~ 1500 м.;
 - строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 57-12 ~ 2000 м.;
 - изменение конфигурации ВЛ-0,4 кВ, с выносом их с частных территорий, применением СИП-2 4х50, совместным подвесом проводов ВЛИ-0,4 кВ ф. «ул. Зеленая» и ВЛЗ-6 кВ ф. 57-07 на отдельных участках;
 - с заменой КТН и установкой его в центре нагрузок.


Начальник 2 района
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

Электромонтер по эксплуатации и ремонту
электрооборудования
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

Заместитель главы администрации
МО Кузнечное

 И.А. Чалый
(подпись)

 В.И. Калниболоцкий
(подпись)

 С.Н. Семенова
(подпись)