

/ Б.И. Гайрабеков

№ 34 ОТ 31.03.2023

Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

Отделение, в котором обслуживается потребитель ООО "РКС-энерго"	Адрес энергопринимаемого объекта	Период МП	Физический	Тип прибора учета трансформатора тока, установленного в отношении энергопринимаемого объекта	Место установки прибора учета в отношении энергопринимаемого объекта	Год истечения межповерочного интервала в отношении прибора учета	Применение прибора учета для расчетов с потребителем	Прибор учета подпадает замеще/установке в 2024 году	Основание для замены/установки прибора учета в отношении энергопринимаемого объекта	Способ включения	Количество ПТУ/комплектов ТТ
Тосненское	г.Никольское, Заводская, д.2, кв.11	16	1	ЦЭ 6807-1	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Заводская, д.4, кв.17	16	1	ЦЭ2726-12	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Заводская, д.10А, кв.7	16	1	СО-У310	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Западная, д.2, кв.15	16	1	ЦЭ2726	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Западная, д.2, кв.30	16	1	СО-У310	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Западная, д.5, кв.1	16	1	СОУ-5 50Т	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Западная, д.6, кв.22	16	1	СО-У310	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Западная, д.6, кв.34	16	1	ЦЭ6807Бк	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Зеленая, д.8, кв.7	16	1	СОУ-5 50Т	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.4, кв.42	16	1	ЦЭ6827М1	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.4, кв.51	16	1	ЦЭ2726	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.5, кв.5	16	1	ЕЦ2726	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.5, кв.46	16	1	ЦЭ2726	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.10, кв.26	16	1	ЦЭ2726	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.10, кв.57	16	1	У3-20	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.12, кв.22	16	1	СО-51ПК	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.12, кв.67	16	1	У3-20	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.14, кв.44	16	1	ЦЭ6827М1	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.14, кв.69	16	1	С90-1.15.402	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.14, кв.79	16	1	СО-51ПК	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.15, кв.12	16	1	ФВУ11205-100	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.17, кв.8	16	1	Меркурий 200	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Комсомольская, д.17, кв.8	16	1	СО-51ПК	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.1, кв.5	16	1	ЦЭ6807Бк	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.2, кв.2	16	1	СО-У310	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.2, кв.8	16	1	СО-У36705 40	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.4, кв.38	16	1	ЦЭ6807Бк	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.10, кв.13	16	1	С9Б-2А	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Лесная, д.10, кв.22	16	1	ЕЦ2726	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Октябрьская, д.1, кв.10	16	1	ЦЭ2726	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Октябрьская, д.2, кв.15	16	1	ЦЭ2726	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Октябрьская, д.3, кв.27	16	1	ЦЭ2726	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Октябрьская, д.4, кв.40	16	1	ЦЭ2726	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МП	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Октябрьская, д.5, кв.57	16	1	СО-51							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.9, кв.17	16	1	СО-Э36706	В квартире	2019	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.9, кв.23	16	1	Меркурий 200	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.10, кв.3	16	1	Ц36807БК	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.10, кв.4	16	1	Ц36807БК	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.12, кв.2	16	1	СО-Э36706	Лестн. площадка	2019	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.12, кв.3	16	1	СО-505	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.12, кв.4	16	1	СО-505	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.12, кв.5	16	1	СО-Э36706	В квартире	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.13, кв.6	16	1	Ц36807БК	В квартире	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.13, кв.7	16	1	СО-Э3	В квартире	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.25/1, кв.5	16	1	СО-2	В квартире	2016	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.25/1, кв.6	16	1	СО-2М2	Лестн. площадка	1996	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.25/1, кв.16	16	1	СО-2М2	Лестн. площадка	1986	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.25/1, кв.20	16	1	Ц36807БК	Лестн. площадка	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п.Гладкое, Центральная ул, д.25/1, кв.23	16	1	СО-2М2	Лестн. площадка	1996	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Первомайская, д.17, к.2, кв.702	10	3	ЕС 2727	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Первомайская, д.17, к.2, кв.707	10	3	ЕС 2727	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г.Никольское, Первомайская, д.17, к.2, кв.708	10	3	ЕС 2727	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	Тосно, Ленина, д.29а, кв.14	10	3	Нева МТ323 1.0 AR ES	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п. Ульяновка, Калинин ул., д.74а, кв.19	16	3	Меркурий 230	Лестн. площадка	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п. Ульяновка, Победы ул., д.44, кв.67	10	3	Нева МТ323 1.0 AR ES	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п. Ульяновка, Победы ул., д.44, кв.129	10	3	Нева МТ323 1.0 AR ES	В квартире	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Никольское, ул.Комсомольская, д.12, пом. П	8	3	Ц32727 3* (5-50)	ЦУР, подсобное помещение магазина г.Никольское, ул.Комсомольская, д.12, пом.П	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.144, к.2, пом. 3-Н	10	3	СЕ 301 R33 146 JAZ 5(100)	ЩУ-0,4 кВ, нежилого помещения 3-Н	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.144, к.2, пом. 5-Н	10	3	СЕ 301 R33 146 JAZ 5(100)	ЩУ-0,4 кВ, нежилого помещения 5-Н	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.67, пом. IV №№ 1-3	16	1	СЦЭТ-12 5-60	помещение инженерно- технической службы	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Тосно, ул. Победы, д.13, под. 6	16	1	Ц32726-12 1* (5-60)	кабинет офтальмолога с оптикой	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.225, пом. 1, пом. VII	10	3	Меркурий 230 AR-02 R 10(100)	ГРЩ-0,4 кВ нежилого помещения г. Никольское пр-т Советский д. 225 пом.01, пом.07	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	п. Рабово, ул. Ленинградская, д.1, к.1, пом. П	10	3	Меркурий 230 ART-01 PQRSIN 5(60)	ЩУ-0,4 кВ в подсобном помещении магазина	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Тосно, ул. Чехова, д.4	16	1	СОЭ-55 5(50)	авторская художественная школа, г. Тосно ул.Чехова д.4	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Тосненское	г. Тосно, ул. М.Горького, д.23	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩ-0,4 кВ жилого дома, ОДПУ, г. Тосно ул. М.Горького д.23	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	пгт. Рабово, ул. Рычина, д.13	10	3	Меркурий 230 ART2-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩ-0,4кВ жилого дома. ОДПУ (ОДН)	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.3	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩД 2 Общий учет ввод №2	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.3	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩД 2 Общий учет ввод №1	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.3	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩД 1 Общий учет ввод №2	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.3	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ГРЩД 1 Общий учет ввод №1	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Никольское, ул.Зеленая, д.18	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	ОДН жилого здания, г.Никольское ул.Зеленая д.18	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Никольское, ул.Первомайская, д.3	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	МОП, жилого дома, г.Никольское ул.Первомайская д.3	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	г. Никольское, ул.Комсомольская, д.16	10	3	Меркурий 230 ART-03 PQRSIN 5(7)	МОП, жилое здание, г.Никольское ул.Комсомольская д.16	2024	Да	Замена	истечение МПИ	ПКВ	1
Тосненское	Тосно Стаиславского 14	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Стаиславского 16	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Чехова 3	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Чехова 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Чехова 5	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Чехова 6	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Чехова 7	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 1	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 3	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 5	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 6	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 11	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Тогмина 4/1 1	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Пожарный пр-д 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Островского 3	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Островского 17	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 17	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 19	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 23	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 25	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 27	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 36	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Московское ш. 40	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 10	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 11	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 13	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 14А	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Барыбина 14Б	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 1	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 3	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 4	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 6	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 7	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 8	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 11	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 13	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 14	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 16	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 19	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно М. Горького 8А	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Советская 10	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Советская 12	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Тосно Советская 2а	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Рабово Ленинградская 1 1	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Рабово Ленинградская 1 2	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Рабово Ленинградская 5	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Рабово Ленинградская 5а	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2
Тосненское	Красный Бор Комсомольская 10	-	3	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПКВ	2

[illegible]

Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.57	8	-	T-0.66 МУ3/200/5/0.5S	ВРУ жилого дома, ОДПУ, г.Тосно пр.Ленина д.57	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.140 корпус 1, корпус 2, корпус 3.	8	-	T-0.66 У3/400/5/0.5S	ГРЩ 0.4 кВ ввод №1	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.44	8	-	ТШП 0.66/100/5/0.5	ОДПУ (ОДН) от ВРУ-1 (2-я парадная), г.Тосно пр. Ленина д.44	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	п. Форносово, ул. Советская, д.8	8	-	T-0.66 У3/150/5/0.5S	ВРУ-0.4кВ многоквартирного дома, п. Форносово, ул. Советская д.8	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.44	8	-	T-0.66 У3/150/5/0.5S	ОДПУ (ОДН) от ВРУ-3 (7-я парадная), г.Тосно пр. Ленина д.44	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, пр. Ленина, д.44	8	-	T-0.66 У3/200/5/0.5S	ОДПУ (ОДН) от ВРУ-2 (4-я парадная), г.Тосно пр. Ленина д.44	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	п. Красный Бор, Комсомольская ул., д.23	8	-	T-0.66 У3/100/5/0.5S	ГРЩ-0.4кВ многоквартирного дома, п. Красный Бор, ул. Комсомольская д.23	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	п. Форносово, ул. Советская, д.10	8	-	T-0.66 У3/200/5/0.5S	ЩУ-0.4 кВ многоквартирного дома, п. Форносово, ул. Советская д.10	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.138-а	8	-	T-0.66 У3/1000/5/0.5S	ГРЩ-0.4 кВ, панель 3, ОДН ввод №2 жилого дома	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Никольское, Советский пр., д.138-а	8	-	T-0.66 У3/1000/5/0.5S	ГРЩ-0.4 кВ, яч. 2, ОДН ввод №1 жилого дома	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, шоссе Барыбина, д.10-а	8	-	T-0.66 У3/600/5/0.5S	ГРЩ РУ-0.4 кВ яч.№4 ввод №2	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, шоссе Барыбина, д.10-а	8	-	T-0.66 У3/600/5/0.5S	ГРЩ РУ-0.4 кВ яч.№1 ввод №1	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тосненское	г. Тосно, Московское шоссе, д.38	8	-	T-0.66 У3/100/5/0.5S	МОП, МЖД (блок А), г.Тосно, Московское ш., д.38	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТА следует, что в 2024 году замене/установке подлежат:

- 979 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 260 ПУ, которые отсутствуют;
- 20 комплектов ТТ, у которых истек срок МПИ.


Члены инвентаризационной комиссии:


Заместитель директора по технической политике


Директор по реализации электроэнергетики и технической политике


Директор по правовым вопросам

Директор по развитию и информационно-технологического обеспечения энергосбытовой деятельности

/Еникеев К.Б.

/Чесноков А.В.

/Масленников Д.А.

/Максименко А.С.