

Утверждено
Генеральный директор
ООО "РКС-энерго"

/ Б.И. Гайрабеков

Акт инвентаризации приборов учета электрической энергии, подлежащих замене/установке в 2024 году, в отношении потребителей ООО "РКС-энерго"

№ 32 от 31.03.2023

В соответствии с настоящим Актом инвентаризации приборов учета электрической энергии и комплектов трансформаторов тока, подлежащих замене/установке в 2024 году, в отношении потребителей ООО "РКС-энерго" (далее - АКТ), с учетом данных, содержащихся в автоматизированной системе управления сбытом энергии (АСУСЭ), инвентаризационная комиссия ООО "РКС-энерго" установила следующие сведения о приборах учета и комплектах трансформаторов тока Тихвинского районного отделения (Лодейнопольский участок), подлежащих замене/установке в 2024 году:

Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

[illegible]

[illegible]

Тихвинское	г. Людейное Поле, пр. Урицкого, д.12	8	-	T-0,66 УЗ/100/3/0.3S	ОДН	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тихвинское	г. Людейное Поле, пр. Урицкого, д.16	8	-	T-0,66 УЗ/100/3/0.3S	ОДН	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Тихвинское	г. Людейное Поле, пр. Октябрьский, д.69	8	-	T-0,66 УЗ/200/3/0.3S	ОДН	2024	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТа следует, что в 2024 году замене/установке подлежат:


- 176 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 12 ПУ, которые отсутствуют;
- 31 комплект ТТ, у которых истек срок МПИ.

Члены инвентаризационной комиссии:

Заместитель директора по технической политике


/Еникеев К.Б.


Директор по реализации электроэнергетики и технической политике


/Чесноков А.В.

Директор по правовым вопросам


/Масленников Д.А.

Директор по развитию и информационно-технологическому обеспечению
энергосбытовой деятельности


/Максименко А.С.