

№ 1 ОТ 31.03.2023

Сведения о приборах учета в многоквартирных домах

Отделение, в котором обслуживается потребитель ООО "РКС-энерго"	Адрес энергопринимаемого объекта	Период МПИ	Фазность	Тип прибора учета/трансформатора тока, установленного в отношении энергопринимаемого объекта	Место установки прибора учета в отношении энергопринимаемого объекта	Год истечения межполюсочного интервала в отношении прибора учета	Применение прибора учета для расчетов с потребителем	Прибор учета подлежит замене/установке в 2023 году	Основание для замены/установки прибора учета в отношении энергопринимаемого объекта	Способ включения	Количество ПУ/компл.отв. ТТ
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 4	16	1	Нева 101	Лестн. площадка	2028	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 12.кв. 18	16	1	СО-3-52	Лестн. площадка	2028	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 7.кв. 3	16	1	СО-И 446	Лестн. площадка	1997	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 12.кв. 20	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 12.кв. 21	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 1	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 2	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 3	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 5	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 1.кв. 9	16	1	ПР-6807Б	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 5.кв. 13	16	1	ПР-6807Б	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 5.кв. 15	16	1	ПР-2726	В квартире	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 5.кв. 10	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 7.кв. 15	16	1	СО-2М2	Лестн. площадка	2009	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 11.кв. 1	16	1	СО-2М	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 11.кв. 2	16	1	3920	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 11.кв. 3	16	1	СО-2М	В квартире	2001	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 11.кв. 4	16	1	СО-2М	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 12.кв. 25	16	1	СОЛЮ	Лестн. площадка	2020	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 14.кв. 26	16	1	ПР-6807Б	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Сельхотехника п. Бокское СП, с.д. 14.кв. 27	16	1	ПР-6807Б	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 14	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2025	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 2	16	1	СОИ-446М	Лестн. площадка	1998	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 23	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 26	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 8	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 10	16	1	СОИ-446М	Лестн. площадка	1998	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 20	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 25	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 25	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 29	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 30	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 41	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 1 Театральный Перд. д.кв. 43	16	1	СО39-6706	В квартире	2018	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 2 Театральный Перд. д.кв. 2	16	1	СО39-6706	В квартире	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 2 Театральный Перд. д.кв. 21	16	1	СО39-6706	В квартире	2019	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 2 Театральный Перд. д.кв. 14	16	1	СО39-6706	В квартире	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 2 Театральный Перд. д.кв. 25	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, ул.Советская д.29 кв.59	16	3	ТРИО-4	В квартире	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 1.кв. 14	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 1.кв. 111	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 23	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 37	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 41	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 84	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 41	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 53	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 101	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 6.кв. 74	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 1.кв. 44	16	1	ВЕКТОР 100MT	Лестн. площадка	2030	Нет	Замена	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 23	10	1	П13272А	Лестн. площадка	2030	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 62	16	1	П13272А	Лестн. площадка	2029	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 5.кв. 10	16	1	МЕРКУРИЙ 201/5м	Лестн. площадка	2034	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 6.кв. 6	16	1	П13272А	Лестн. площадка	2030	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 7.кв. 30	16	1	СО3-04-М	Лестн. площадка	2030	Нет	Замена	выход из строя	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 1.кв. 103	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 1.кв. 163	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 10	16	1	МЕРКУРИЙ 201/5м	Лестн. площадка	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 18	16	1	СО-505	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 20	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 27	16	1	СЕ102М	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 38	16	1	СО-505	Лестн. площадка	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 2.кв. 39	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2022	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 3 мкрд. 3.кв. 49	16	1	СОЛЮ 18	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 11	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 58	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 13.кв. 62	-	1	-	-	-	Нет	Установка	отсутствует	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 4.кв. 21	16	1	СО39-6705	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 4.кв. 28	16	1	СО39-6705	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 4.кв. 33	16	1	СО39-6705	В квартире	2017	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 5	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 40	16	1	П132726-12	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 46	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 49	16	1	НЕВА МТ113 AS OP	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 56	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 63	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 74	16	1	П132726-12	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 81	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 82	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 95	16	1	СО-505	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 100	16	1	П132726-12	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 118	16	1	П132726-12	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 1.кв. 136	16	1	СО39-6706	Лестн. площадка	2021	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 2.кв. 1	16	1	СО-505	Лестн. площадка	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 1	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 2	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 3	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 4	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 5	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 6	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 8	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 9	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 12	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 13	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 14	16	1	СОЛЮ 18-B5.1-G06	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 15	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 16	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 17	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 18	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 19	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 21	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 мкрд. 3.кв. 22	16	1	СОЛЮ 18	В квартире	2023	Да	Замена	истечение МПИ	ПВ	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Бокситогорское	Пикалево, ул. Спортивная, д. 10	8	-	T-0,66 V3/100/5/0.5S	ул. Спортивная, д. 10 (В-2)	2023	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Бокситогорское	Пикалево, ул. Горняков, д. 19	16	-	ТТН-30Т/200/5/0.5S	ул. Горняков, д. 19 (6-10 подъезд)	2023	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Бокситогорское	Пикалево, 5 микрорайон, д. 5 а	8	-	T-0,66 V3/150/5/0.5S	5 м-н. д. 5а	2023	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТа следует, что в 2023 году замене/установке подлежат:

- 1898 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 64 ПУ, которые вышли из строя;
- 134 ПУ, которые отсутствуют;
- 11 комплектов ТТ, у которых истек срок МПИ.

Члены инвентаризационной комиссии:

Заместитель директора по технической политике


/Еникеев К.Б.

Директор по реализации электроэнергии и технической политике


/Чесноков А.В.

Директор по правовым вопросам


/Масленников Д.А.

Директор по развитию и информационно-технологического обеспечения
энергосбытовой деятельности


/Максименко А.С.