

Заключение

комиссии о приемке и соответствии выполненных строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом.

Договор подряда № 355347 от 20.12.2021г.

(наименование договора, номер и дата)

"31" марта 2022г.

г. Всеволожск

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии из представителей заказчика МП «ВПЭС» в лице:

Председатель комиссии: Главный инженер Кучеренко И.П.,

Члены комиссии: Начальник ОКС Кириллова Н.А., Начальник ПТО Петришин А.Ю., Зам.гл.инженера Колтавский В.И.,

Главный диспетчер Коняев Д.Б., Мастер РЭС Андреев А.М.

(фамилия, имя, отчество и должность)

с одной стороны и исполнителя работ (подрядчика)

ООО "СЛК-Энерго"

в лице Генеральный директор Соболев К.К.

(фамилия, имя, отчество и должность)

с другой стороны, составили настоящее заключение о нижеследующем:

1. Основание для проведения работ: Проектно-сметная документация шифр проекта №

ПИР, хоййственнм способом 30.06.2021г. МП "ВПЭС"

2. Работы выполнены в сроки: с 01.03.2022г. г. по 31.03.2022г. г.

3. Исполнителем работ предъявлены заказчику к приемке следующие работы по объекту:

Выпадающие доходы до 150 кВт

(капитальные вложения / выпадающий доход / индивидуальный тариф)

Строительство 2КТПН-10/0,4кВА с трансформатором 250кВА, 2КЛ-10кВ от 2КТПН-10/0,4кВ-250кВА до точки врезки в КЛ-10кВ, фид.525-209 РП-3 L~2х30м, 2КЛ-10кВ от 2КТПН-10/0,4кВ-250кВА до точки врезки в КЛ-10кВ, фид.525-108 РП-3 L~2х30м, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ (КК) L~2х45м, ВРУ для тех.присоединения к электрическим сетям Прокуратуры ЛО по заявке: № 21/3-319 от 29.06.2021г. по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, пр.Всеволожский, в районе дома "1, кад.№ 47:07:1301048:50.

(Заявитель, номер договора, адрес тех.присоединяемого к эл.сетям объекта, первоначальный объект ОС)

Строительство

(реконструкция / монтаж / строительство / капитальный ремонт)

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 2КТПН-327 до КК-327 L=2х45м (АПвББШп 4х120)

2КЛ-10кВ от (.) в КЛ-10кВ ф.525-108 между ТП-41 и ТП-12 до РУ-10кВ 2КТПН-327 L=2х20м (АСБ2л 3х150)

2КЛ-10кВ от (.) в КЛ-10кВ ф.525-209 РП-3 до РУ-10кВ 2КТПН-327 L=2х20м (АСБ2л 3х150)

Оборудование 2КТПН-327 (2КТПН-630/10/0,4 У1 с 2-мя ТМГ12-250/10/0,4 У/У зав.№ 2020568 и № 2020752)

КК-327

(объект, наименование работ)

расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, пр.Всеволожский

4. Заключение комиссии: Работы проектно-сметной документации соответствуют

соответствуют / не соответствуют

замечания:

*5. Инвентарный номер:

(заполняется в случае реконструкции и капитального ремонта)

*6. Срок полезного использования:

(заполняется в случае реконструкции, при изменении срока эксплуатации объекта)

Подписи сторон:

Сдал:

Ген.директор ООО "СЛК-Энерго"

М.П.

(должность)

(подпись)

Соболев К.К.

(расшифровка)

Приняли:

Председатель комиссии:

Главный инженер МП "ВПЭС"

(должность)

(подпись)

Кучеренко И.П.

(расшифровка)

Члены комиссии:

Начальник ОКС

(должность)

(подпись)

Кириллова Н.А.

(расшифровка)

Гл.диспетчер

(должность)

(подпись)

Коняев Д.Б.

(расшифровка)

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Петришин А.Ю.

(расшифровка)

Мастер РЭС

(должность)

(подпись)

Андреев А.М.

(расшифровка)

Зам.гл.инженера

(должность)

(подпись)

Колтавский В.И.

(расшифровка)

Директор

Фефелов М.Н.