

В Кировский отдел по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

(указывается наименование территориального органа федерального государственного энергетического надзора)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, ИНН 4703005850

Телефон 8(81370)25-412 E-mail vpes@vsevpes.ru
В лице **Фефелова Максима Николаевича**

для физического лица (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

паспортные данные (почтовый индекс, адрес и номер телефона)

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-115 Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Лиственная, к.н. 47:07:1302051:3484

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта :

ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 3 ТП-115 до оп.2 ф. 3 ТП-115 проводом СИП-2 3х95+1х95 длиной 65 м.; кабельный киоск КК-115/1: шкаф ЩМП 1400х800х300 – 1 шт.; рубильник ВР32-37 400А – 1шт.; счетчик эл. 3ф Меркурий 236 для полукосвенного включения зав. № 46511966 – 1шт.; ИКК - 1 шт.; выключатель автоматический ВА 51-35 250А – 1 шт.; трансформаторы тока 250/5А Т-0,66/0,5S -3 шт. зав. №О71076, №О71145, №О71078.

арегистрировано

ведомлений Кировского

ег. № 70

13 » февраля



Руководитель

М.П.

1. Рабочая документация шифр: 2022/10.И1-ЭС – 1 экз.;
2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ – 1 экз.;
3. Однолинейная схема ТП-115 – на 1л., в 1 экз.;
4. Протокол № 20-22-2817 – на 1л. в 1 экз.;
5. Приказ № ПР/234 от 13.12.2022 г. «Об определении лиц, уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок» -на 2л., в 1 экз.
6. Акт выполнения технических условий № 22/Т-114 от 31.01.2023 – на 2 л., в 1 экз.

20 23 г.

Северо-Западное управление Ростехнадзора
Кировский ОЭиН
Вх. № 41/494
« 2 » « 02 » 2023 г.