

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» ноября 20 15 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютина
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экспл. Начальника КРЭС Мастера КРЭС	А.М. Хабарова В.Ф. Агеев В.Н. Фадеева

произвела обследование технического состояния ВЛ 6кВ ТП 439-ТП 450 ОТП к ТП 3/К (инв. №П30310900) по адресу: Ленинградская область, пос. Горелово, Красносельское шоссе, д.2а  
(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: поопорной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами ВЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией  
(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

*В связи с большим сроком эксплуатации линии (58 лет) необходима замена провода на СИП, замена траверс, разрядников и изоляторов. Ввиду наличия продольных и поперечных трещин, отклонения от вертикального положения опор требуется замена опор, выправка опор, замена подкосов, монтаж новых подкосов. Необходима расчистка трассы от веток и кустарника.*

На основании изложенного комиссия решила включить ВЛ 6кВ ТП 439-ТП 450 ОТП к ТП 3/К в программу реконструкции на 2016 год.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_

/С.И. Милютин/


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

/А.М. Хабаров/

  
\_\_\_\_\_

/В.Ф. Агеев/

  
\_\_\_\_\_

/В.Н. Фадеев/

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» ноября 2015 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютин
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экпл. Начальника КРЭС Мастера КРЭС	А.М. Хабарова В.Ф. Агеев В.Н. Фадеева

произвела обследование технического состояния ВЛ 6кВ ТП 402-ТП 487 (инв. № П30310200)  
по адресу: Ленинградская область, пос. Горелово, Красносельское шоссе, д.1, кор.3  
(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: поопорной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами ВЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией  
(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

*В связи с большим сроком эксплуатации линии (54 года) необходима замена провода на СИП, замена траверс, разрядников и изоляторов. Ввиду наличия продольных и поперечных трещин, отклонения от вертикального положения опор требуется замена опор, выправка опор, замена подкосов, монтаж новых подкосов. Необходима расчистка трассы от веток и кустарника.*

На основании изложенного комиссия решила включить ВЛ 6кВ ТП 402-ТП 487 в программу реконструкции на 2016 год.


Председатель комиссии:



подпись

/С.И. Милютин/

Члены комиссии:




подпись

/А.М. Хабаров/



подпись

/В.Ф. Агеев/



подпись

/В.Н. Фадеев/

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» ноября 2015 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютин
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экпл.	А.М. Хабарова
	Начальника КРЭС	В.Ф. Агеев
	Мастера КРЭС	В.Н. Фадеева

произвела обследование технического состояния КЛ 6кВ ПС 222-РП 490 ф. 511 (инв. № ПЗ0142200) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Горелово, ул. Заречная, д.2.

(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: однолинейной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами КЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией

(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

В связи с большим сроком эксплуатации линии (42 года), большим количества соединительных муфт (44 шт.), необходима реконструкция КЛ.

На основании изложенного комиссия решила включить КЛ 6кВ ПС 222-РП 490 ф. 511 в программу реконструкции на 2016 год.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_

подпись

/С.И. Милютин/

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

подпись

/А.М. Хабаров/

  
\_\_\_\_\_

подпись

/В.Ф. Агеев/

  
\_\_\_\_\_

подпись

/В.Н. Фадеев/

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» ноября 2015 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютин
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экпл. Начальника КРЭС Мастера КРЭС	А.М. Хабарова В.Ф. Агеев В.Н. Фадеева

произвела обследование технического состояния КЛ 6кВ ПС 222-РП 490 ф. 611 (инв. № ПЗ0142300) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Горелово, ул. Заречная, д.2.

(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: однолинейной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами КЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией

(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

В связи с большим сроком эксплуатации линии (42 года), большим количества соединительных муфт (34 шт.), необходима реконструкция КЛ.

На основании изложенного комиссия решила включить КЛ 6кВ ПС 222-РП 490 ф. 611 в программу реконструкции на 2016 год.

Председатель комиссии:



подпись

/С.И. Милютин/

Члены комиссии:



подпись

/А.М. Хабаров/



подпись

/В.Ф. Агеев/



подпись

/В.Н. Фадеев/

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» декабря 2015 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютина
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экспл.	А.М. Хабарова
	Начальника ПРЭС	А.В. Цветкова
	Мастера ПРЭС	А.И. Андреева

произвела обследование технического состояния КЛ 0,4 кв от ТП 178 дер.Марьино (инв. № П30183400) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Марьино.

(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: однолинейной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами КЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией

(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

*В связи с большим сроком эксплуатации линии (57 лет), большим количеством отключений (более 3 откл. за 1 год), необходима реконструкция КЛ.*

На основании изложенного комиссия решила включить КЛ 0,4 кв от ТП 178 дер. Марьино в программу реконструкции на 2016 год.


Председатель комиссии:



подпись

/С.И. Милютин/

Члены комиссии:



подпись

/А.М. Хабаров/



подпись

/А.В. Цветков/



подпись

/А.И. Андреев/

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

«18» ноября 2015 г.

Комиссия в составе в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	С.И. Милютина
Членов комиссии:	Зам. главного инженера по экспл.	А.М. Хабарова
	Начальника ПРЭС	А.В. Цветкова
	Мастера ПРЭС	А.И. Андреева

произвела обследование технического состояния ВЛЗ 6кВ РТП 174 -ТП 175 (инв. № ПЗ0301500) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Санино  
(наименование и адрес объектов)

и ознакомившись с производственно-технической документацией: поопорной схемой, техническими паспортами, исполнительными чертежами ВЛ, протоколами испытаний, журналами дефектов и неполадок, графиками ремонтов и другой технической документацией  
(наименование предъявленной документации)

установила следующее:

*В связи с большим сроком эксплуатации линии (57 лет) необходима замена провода на СИП, замена траверс, разрядников и изоляторов. Ввиду наличия продольных и поперечных трещин, отклонения от вертикального положения опор требуется замена опор, выправка опор, замена подкосов, монтаж новых подкосов. Необходима расчистка трассы от веток и кустарника.*

На основании изложенного комиссия решила включить ВЛЗ 6кВ РТП 174 -ТП 175 в программу реконструкции на 2016 год.


Председатель комиссии:



подпись

/С.И. Милютин/

Члены комиссии:




подпись

/А.М. Хабаров/



подпись

/А.В. Цветков/



подпись

/А.И. Андреев/