

МП «ВПЭС»

«Утверждаю»  
Главный инженер МП ВПЭС  
~~И.П. Кучеренко~~

21.02. 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 150

ТП-150 инв. №4013

(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г. Всеволожск, пер. Армянский.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-150 трансформатор ТМ-400кВА		0,4	Коррозия металла Металлизация изоляторов Течь масла	Замена существующего трансформатора 400кВА на трансформатор ТМГ-630кВА	

мастер РЭС Андреев А.М.

заместитель Главного инженера Колтавский В.И.