

ПЭС

Форма № 18-Э 0351018

РЭС

ВЭТСЛ

ПАСПОРТНАЯ КАРТА

кабельной линии

(6) 10

КВ.

от

ТТ-119

до

ТТ-125

Общие сведения о кабельной линии

Общая длина, м	Дата ввода в эксплуатацию	Дата перевода на повышенное напряжение	Длительно допустимая нагрузка, А	Разность высотных отметок	№ точного плана	Периодические испытания
1050	1981	28-96	340		81	1 раз в год

Сведения о прокладке кабеля

Марка сечения констр. напряжения	№ барабана	Длина м	Изготовитель	Условия прокладки (в земле, в трубах и т. д.)	Количество кабелей в траншее	Дата прокладки	Монтажная организация
АСБ 3х185		1450		в земле	1	1975-76	
ААБ-		100				1982	
- 3х120		275				1981	

Сведения о соединительных и концевых муфтах

№ муфты	ТИП	Дата монтажа	Монтаж произвел	Руководитель работ	Примечание
2	гипс	16.07.87	Исметов	Исметов	— "
	СТП	17.05.13	Мартинков	Нуров	
	СТП	02.06.12	Кабуткин	Нуров	
	СТП (2х25)	05.07.18	Кабуткин	Нуров	

Схема трассы кабельной линии

см. привязку в паспорте №45

Профилактические испытания кабеля

Дата	Причина испытания	Испытание - напряжение, продолжительность испытания кв/мин	Токи утечки, А (сопротив. изол. для КЛ 0,4 кв)			Заключение	Исполнитель
			A	B	C		
12/11-81	шлан	36-5	50	50	50	пригоден	Максимов
23.07.82	-11-	30-5	55	55	55	-11-	М
12.04.85	шлан	30-5	110	85	105	-11-	М
21.07.87	-11-	30-5	110	110	110	-11-	-11-
8.01.91	-11-	-11-	90	90	90	-11-	-11-
6.3.94	шлан	30-5	90	90	90	возвращен	Пуровцев
2.8.96	перевод на 10 кВ	60-5	110	110	110	возвращен	Пуровцев

Сведения о реконструкции, ремонтах и раскопках на трассе

Дата	Причина повреждения	Содержание и объем работ	Исполнитель
17.05.13		Монтаж 2-х линий СП	Андреев
02.07.17		Монтаж 2-х линий СП	Назаров
05.07.18		4х-кв КЛ-10кВ - вкл	
05.07.18	Повреждение	Монтаж 2-х линий СП	Назаров
		каб. вставка - 11м	

Паспорт составил

Горд, _____
фамилия, имя, отчество, подпись, дата

Паспорт проверил

Максимов А.В. 25.08.23
фамилия, имя, отчество, подпись, дата