

МП «ВПЭС»
наименование предприятия
Всеволожек
наименование участка, службы РЭС

ЛИСТ ОСМОТРА

ВЛ/КЛ/ТП/РП/ПС

КЛ-10 кВ ф. 525-205 от ТП-119 до ТП-125

наименование объекта электрических сетей

тех. освидетельствование
вид осмотра (проверки)

№ п.п .	Номер опоры, пролета ВЛ, КЛ, номер (наименование) ТП, РП, ПС	Выявленный дефект	Мероприятия, срок устранения дефекта
1	2	3	4
1	ТП-119 яч.3	Коррозия брони	
2	ТП-125 яч.3	Коррозия брони	

Осмотр произведен " 29 " марта 2017г.

Д.А.
подпись

Андреев А.М.
ф.и.о.

Мастер РЭС
должность

Листок принял: " 29 " 20

03

20

А.А.
подпись

ф.и.о.

Начальник ПТО
должность