

✓-190000517

МП «ВПЭС»

..... г.

«Утверждаю»
Главный инженер МП ВПЭС
~~И.П.~~ Кучеренко И.П.

15.03 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №221

ТП-221 инв. №4060
(наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: п.Токсово, Главная аллея 2.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-221 трансформатор ТМГ-250кВА		0,4	Коррозия металла Металлизация изоляторов Течь масла	Замена существующего трансформатора 250кВА на трансформатор ТМГ-400кВА	

мастер РЭС Андреев А.М.



заместитель Главного инженера Колтавский В.И.

