

МП «ВПЭС»

«Утверждаю»
 Главный инженер МП ВПЭС
~~Игорь~~ Кучеренко И.П.

01.02 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 149

ТП-149 инв. №4012
 (наименование объекта) тип, марка, сечение, инв. №.

по адресу: г. Всеволожск, ул. Лиственная.

№п/п	№ фидера/линии № ТП/ПС	Длина L	Класс U	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-149 трансформатор ТМ-100кВА		0,4	Коррозия металла Металлизация изоляторов Течь масла	Замена существующего трансформатора 100кВА на трансформатор ТМГ-250кВА	

мастер РЭС Андреев А.М.



заместитель Главного инженера Колтавский В.И.



02-190001520