

МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Дата 14.08.18г
 Время день
 № распоряжения 255
 Участок г. Всеволожск
 t° +20 °C

Лист замеров нагрузок и напряжения

ТП № 150

№ фидера	Нагрузка, I A				Напряжение, Уф В		
	A	B	C	0	an	bn	cn
N1 "ТЦ. Котли"	62	56	60	13	230	232	233
N2 "Триазненский пер. к Калит. ш"	65	52	49	16	230	232	233
N3 "Триазненский пер. до д. 18"	48	96	70	40	231	333	234
N4 "Триазненский пер. д. 8"	16	24	18	3	230	232	233
N5 "Триазненский пер. до д. N1"	21	12	18	5	230	233	232
N6 "Триазненский пер. к Достоевского"	48	96	70	40	230	233	232
N7 У.О.	—	—	—		231	333	233

Прибор: Клещи электроизмерительные Амил 1701 1701701
 наименование заводской №

Замеры выполнил: Э.П. Мостер ОВБ Васильев Р.И.
 должность ф.и.о.

Замеры принял: начальник ПТО Петришин А.Ю.
 должность подпись ф.и.о.