

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»**

**Акт
Оценки технического состояния оборудования объекта
ТП 10/0,4 кВ (ТП № 221)**

г. Всеволожск

« 25 » 03 2018 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер МП «ВПЭС»

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Заместитель главного инженера

Колтавский В.И.

Начальник ПТО

Петришин А.Ю.

Начальник ОКС

Петров В.В.

Мастер участка РЭС

Назаров В.В.

Действующая на основании приказа № 101 от 11.10.2017 года произвела техническую оценку состояния существующего силового трансформатора ТМГ 250 кВА зав. № 1622274, ТП № 221, инв. № 4560, год ввода в эксплуатацию: 2012 г. на основании следующих документов:

1. Паспорт объекта.
2. Дефектная ведомость.
3. Лист осмотра.
4. Протокол измерений.

Заключение комиссии: По совокупности выявленных замечаний, данный объект признается годным к эксплуатации на 1 год. Включить реконструкцию/модернизацию/новое строительство объекта, в корректировку инвестиционной программы 2019 года, ввиду предаварийного состояния.

Председатель комиссии

Главный инженер

Должность


подпись

Кучеренко И.П.

Ф.И.О.

Члены комиссии

Заместитель главного инженера

Должность


подпись

Колтавский В.И.

Ф.И.О.

Начальник ПТО

Должность


подпись

Петришин А.Ю.

Ф.И.О.

Начальник ОКС

Должность


подпись

Петров В.В.

Ф.И.О.

Мастер участка РЭС

Должность


подпись

Назаров В.В.

Ф.И.О.