

2. Выполнение мероприятий

В отношении физических лиц до 15 кВт и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) до 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация обеспечивает возможность осуществления фактического присоединения силами заявителей. Проверка выполнения ТУ со стороны таких заявителей не осуществляется.

При новом технологическом присоединении приборы учёта электроэнергии устанавливает сетевая организация.

Проверка выполнения технических условий осуществляется в отношении заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт, присоединяющихся на уровне напряжения свыше 0,4 кВ.

Для физических лиц до 15 кВт по третьей категории надёжности и юридических лиц до 150 кВт по второй или третьей категории надёжности допуск электроустановки в эксплуатацию осуществляется в уведомительном порядке (без участия Ростехнадзора).