

Гатчинское	г.Гатчина, ул.Изотова, д.18, к.1	И	-	Т-0,66 УЗ/150/5:0.5S	общедомовой учет, ВРУ	2023	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Гатчинское	г.Гатчина, ул.Изотова, д.18, к.2	И	-	Т-0,66 УЗ/100/5:0.5S	общедомовой учет, ВРУ	2023	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1
Гатчинское	г.Гатчина, ул.Рощинская, д.1	И	-	Т-0,66 УЗ/75/5:0.5S	ГРЩ-0,4 кВ	2022	Да	Замена	истечение МПИ ТТ	-	1

Таким образом, из настоящего АКТа следует, что в 2023 году замене/установке подлежат:

- 3652 ПУ, у которых истек срок МПИ;
- 285 ПУ, которые вышли из строя;
- 1236 ПУ, которые отсутствуют;
- 12 комплектов ТТ, у которых истек срок МПИ.

Члены инвентаризационной комиссии:


Заместитель директора по технической политике

Директор по реализации электроэнергетики и технической политике

Директор по правовым вопросам

Директор по развитию и информационно-технологического обеспечения энергосбытовой деятельности


 _____ /Еникеев К.Б.


 _____ /Чесноков А.В.


 _____ /Масленников Д.А.


 _____ /Максименко А.С.