

№ 180 от 01.02.23

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства

МП «ВПЭС», 188643, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 6А, ИНН 4703005850

(наименование заявителя, место нахождения и адрес, ИНН)³

Телефон 8(81370)25-412 E-mail vpes@vsevpes.ru

В лице **Фефелова Максима Николаевича**

(Ф.И.О.)

для физического лица

(Ф.И.О.)

(почтовый индекс, адрес и номер телефона)

паспортные данные

Уведомляет о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства МП «ВПЭС»:

**КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Всеволожск, Дорога Жизни, 4-ый км., кадастровый №47:07:1301178:12**

(наименование объекта, местонахождение)

Состав и характеристики объекта:

КЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-2 ф.б кабелем АПвБбШп-1
4х240 длиной 230; ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2 до КК-2/1 проводом 2СИП-2
3х95+1х95 длиной 2х195м; КК-2/1: ВР32-37 400А-1 шт., ВА51-35 250А -1 шт.,
измерительный комплекс Меркурий 234 ARTM2-0,3 РВР/Р-1 шт., ТТИ 250/5
0,5S -3 шт.

Приложения: 1. Рабочая документация шифр:2022/09-11-ЭС.1- 1 экз.;

Зарегистрировано в журнале уведомлений Кировского ОЭН

2. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ - 1 экз.;

3. Однолинейная схема ТП-2 - на 1л., в 1 экз.;

4. Протокол №20-21-2368 - на 1л. В 1 экз.;

рег. № 67
« 10 » февраля 2023 г.

5. Приказ № ПР/247 от 03.12.2021 г. «Об определении лиц,
уполномоченных за безопасную эксплуатацию электроустановок»
-на 4л., в 1 экз.

6. Акт выполнения технических условий №016-Т от 29.11.2022г. - на
2 л., в 1 экз.

Руководитель

М.П.

20 23 г.

Северо-Западное управление Ростехнадзора
Кировская область
Вх. № 241/453
« 1 » 02 20 23 г.